

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.”

Nr sprawy: GK.271.20.2020

W dniu 20 sierpnia 2020 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem o następującej treści, cyt.:

Pismo nr 9 (20.08.2020r.)

4. Co wchodzi w zakres realizacji głównego przyłącza energetycznego?

Odpowiedź:

W zakres głównego przyłącza energetycznego wchodzi budowa STACJI TRAFI i złącza kablowo-pomiarowego – w/w zakres nie jest częścią przedmiotu zamówienia.

Budynek przedszkola zasilany jest ze złącza kablowo-pomiarowego zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia oraz montaż szafki na układ pomiarowy (licznik).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

INSPEKTOR

mgr inż. Mariusz Gawł