

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” windy zewnętrznej w budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 87 w Imielinie.”

Nr sprawy: GK.271.0007.2018

W dniu 02.02.2018 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dodatkowych dokumentów tj.: rzut parteru oraz pierwszego piętra. Ponadto prosimy o informację, w jakiej odległości znajduje się rozdzielnia elektryczna oraz czy budynek komunalny, w którym będą wykonywane prace jest budynkiem zabytkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że na stronie internetowej przetargu zamieścił brakujące rzuty. Dodatkowo informuje że wewnętrzna rozdzielnia elektryczna znajduje się w odległości ok 5 m na parterze w korytarzu (jak na załączonym rysunku - „rysunki uzupełnienie”). Informujemy również że budynek nie jest budynkiem zabytkowym.

INSPEKTOR

mgr inż. Witold Szendera