

MIASTO IMIELIN
41-407 Imielin, ul. Imielińska 81
tel. 32/225 55 05
NIP 222-00-41-486

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi.”

Nr sprawy: GK.271.7.2022

W dniu 21.03.2023 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1:

Między projektem (rysunkami), a przedmiarem robót występują rozbieżności ilościowe. Po zestawieniu ilości z rysunków występuje więcej kanałów rurowych, oraz większa ilość studni betonowych fi 1000.

Rozbieżności w pozycjach przedmiarowych:

- 4.8 przedmiar ilość kanału z rur fi 160 -194,5 m - a w zestawieniu według rysunków 314 m;
- 4.9 przedmiar ilość kanału z rur fi 200 -141 m - a w zestawieniu według rysunków 285 m,
- 4.10 przedmiar ilość kanału fi 315 -403,5 m - a w zestawieniu według rysunków 575 m,
- 4.11 przedmiar ilość kanału fi 400 -84,5 m - a w zestawieniu według rysunków 94 m,
- 4.12 przedmiar ilość kanału fi 500 -32 m - a w zestawieniu według rysunków 42 m,
- 4.21 przedmiar ilość studni z kręgów fi 1000 -16 szt. - a w zestawieniu według rysunków 19 szt.

Odpowiedź:

Faktycznie wystąpił błąd w długości rur fi 315 mm oraz ilości studni.

Pozostałe długości kanałów (fi 160, 200, 400 i 500 mm) są poprawne.

W załączeniu do niniejszego pisma – odpowiedzi przedstawiono poprawiony przedmiar na część drogową z odwodnieniem.

W związku z wprowadzonymi poprawkami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień do 30.03.2023r godz. 10:00. Wiąże się to ze zmianą treści SWZ i zmianą ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, co zostanie niezwłocznie dokonane.