



POMIESZCZENIA, KORYTH Wysokość jest niezgodna z §72
OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – ZAPROJEKTOWANO
WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ
WYSOKOŚĆ WYMAGANA – 3,0m
WYSOKOŚĆ ISTNIEJĄCA – około 2,9m
UZYSKANO POZYTYWNA DECYZJĘ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO – DECYZJA W ZAŁĄCZENIU.

k

art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DĄBOWIEGO 18
44-100 GLIWICE
biuro@piotrludwig.com
663 776 456

Inwestor		Projektant		nr uprawnień / specjność		podpis	
Grupa Imielin ul. Imielńska 81 41-407 Imielin		mgr inż. arch. Piotr LUDWIG		2/SIOK/2014		architektoniczno do proj. bez ograniczeń	
Temat projektu, adres inwestycji Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przeznaczonych do przebudowy na potrzeby klubu SENIOR PLUS.		mgr inż. arch. Radosław OLBRYŚ		PAB		04.2023	
ul. Dobra 2, 41-407 Imielin dz. nr 1450/388 obręb: Imielin		RZUT PRZYZIEMIENIA - STAN PROJEKT.		P1			

PRZYGOTOWANIE POSZKÓW TYPU KANAPKI, HERBATA, KAWA,
BEZ PIECZENIA I GOTOWANIA.
ŁĄCZNY CZAS PRZERBYWANIA TEJ SAMEJ OSOBY
NIE PRZEKRÓCZY 2h/DOBĘ
POMIESZCZENIE NIE JEST PRZYZNACZONE NA POBYT OSOB.