

Imielin, 04.04.2023r.

Przedszkole Miejskie w Imielinie

Filia ul. Dobra 2

41-407 Imielin, ul. Dobra 2

PROTOKÓŁ z badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych W25


W dniu 04.04.2023r. o godz. 09:40 dokonano pomiaru ciśnienia oraz wydajności wodnej hydrantów wewnętrznych.

Pomiar wykonano przyrządem do pomiaru ciśnienia statycznego, dynamicznego o średnicy dyszy 8 mm (klasa dokładności manometru 2,5) nr 14.03.K278 św. wzorcowania OUM83/2029.334/2014

1	Hydrant wewnętrzny – korytarz strona prawa	
	Ciśnienie statyczne	0,38 MPa
	Ciśnienie dynamiczne	0,29 MPa
	Wydajność wodna	1,2 dm ³ /s.
2	Hydrant wewnętrzny – korytarz strona lewa	
	Ciśnienie statyczne	0,38 MPa
	Ciśnienie dynamiczne	0,29 MPa
	Wydajność wodna	1,2 dm ³ /s.

Otrzymane wyniki pomiarów spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz odpowiednich Polskich Norm. Badanie przeprowadzono z dwóch hydrantów jednocześnie.

PPHU „DU”
DANUTA URBĄNCZYK
41-407 IMIELIN
UL. DUNIKOWSKIEGO 1/3
NIP 2220643712, TEL. 785 197 763



WYKAZ

SPRZĘTU P.POŻ STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW I POJAZDÓW :

Przedszkole Miejskie w Imielinie
Filia ul. Dobra 2 41-407 Imielin

DATA KONTROLI

KONTROLUJĄCY:

04.04.2023

Kontrola sprzetu
P. 002.
Joachim Siwiak
\$3/87/POZ/521

[illegible]