

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin.”

Nr sprawy: GK.271.33.2021

W dniu 06.12.2021 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo, Czy Zamawiający jest w stanie zmienić pokrycie dachu na jakim jest otulina bądź wskazać inne miejsce możliwe do zamontowania instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający (Gmina Imielin) nie przewiduje możliwości zmiany pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych uczestników programu (właściciele nieruchomości prywatnych). W przypadku gdy warunki konstrukcyjne nie będą pozwalały na montaż instalacji na dachu budynku, Wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie techniczne np. montaż na elewacji lub gruncie. Jeżeli na danej nieruchomości nie będzie technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej o dobranej mocy, Zamawiający wskaże zamiennie inną nieruchomość, na której Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wykonania instalacji o tożsamej mocy, jak w nieruchomość wskazanej pierwotnie.