




Ochrona ludności
i obrona cywilna



GK.271.39.2025

Specyfikacja techniczna (OPZ)

Nazwa zadania:

„Zakup sprzętu wodno-kanalizacyjnego w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej i usuwania ścieków w sytuacjach kryzysowych.”

Część nr 2

Część nr 2 - „Zakup (dostawa) beczkowozu do wody pitnej o pojemności min. 3000 l w celu uzupełnienia zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - asortyment nr 2

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

34144212-7: Cysterny do transportu wody

Lp.	Asortyment	Poglądowe zdjęcie rekomendowany wzór	Dane o asortymencie	Ilość	Uwagi
1.	Cysterna do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności min. 3 000 litrów	Brak	Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności min. 3 000 litrów, na podwoziu przyczepy rolniczej. Cysterna musi służyć tylko i wyłącznie do transportu oraz magazynowania wody. Cysterna, węże i inne elementy stanowiące wyposażenie cysterny muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą tj. posiadać aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów. Cysterna: a) pojemność zbiornika zasadniczego minimum 3 000 litrów, b) zbiornik jednokomorowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego (polietyln), z materiału dopuszczonego do kontaktu z wodą tj. posiadać aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, c) przekrój zbiornika: okrągły lub eliptyczny, d) ilość komór: jedna g) rura przelewowa ze wskaźnikiem poziomu napełnienia, h) właz górny szczelny z pokrywą zamykaną i zabezpieczeniem na kłódkę, i) właz tylny min szczelny z pokrywą zamykaną i zabezpieczeniem na kłódkę,	1 szt.	

Lp.	Asortyment	Poglądowe zdjęcie rekomendowany wzór	Dane o asortymencie	Ilość	Uwagi
			j) tylna belka wyposażona w 4 zawory do czerpania wody: 2x1', 1x3/4', zawór do poboru prób; k) z tyłu skierowana na belkę lampa oświetleniowa, na włącznik, instalacja elektryczna - oświetleniowa LED, l) dolny kran spustowy z zaworem kulowym 2" , ł) napełnianie od góry i z dołu, m) króciec napełniająco-spustowy zakończony złączem strażackim storz Fi 50 z zaślepką, umieszczoną na dole z tyłu lub boku przyczepy (prawa strona), n) króciec zalewowy z przyłączem strażackim W52 na szczycie zbiornika z wyprowadzeniem na dół z zaworem kulowym, o) drabinka, poręcz i pomost obsługowy z tyłu lub prawej strony przyczepy, p) napis „WODA PITNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI WYŁĄCZNIE PO PRZEGOTOWANIU” r) wąż do napełniania cysterny o długości min. 15 metrów zakończony złączem strażackim storz Fi 50i zaślepkami, wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą i posiadający odpowiedni atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, s) cysterna musi być wyposażona w higieniczne punkty do pobierania wody tj. do cysterny (wlew) i z cysterny (zawór czerpalny). Wlew wody do cysterny i zawór czerpalny wody z cysterny musi posiadać trwałe i szczelne zamknięcie.		

Lp.	Asortyment	Poglądowe zdjęcie rekomendowany wzór	Dane o asortymencie	Ilość	Uwagi
			Podwozie: a) podwozie rolnicze jednoosiowe bez burt, b) podwozie spełniające wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, c) dyszel ocynkowany, d) błotniki plastikowe, chlapacze tylne, e) zaczep do transportu ciągnikiem rolniczym i samochodem z możliwością mechanicznej regulacji za pomocą podpory dyszla, f) regulowana mechanicznie stopa podporowa, g) dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania, h) ręczny hamulec awaryjny, i) światła drogowe i elektryka 12 V umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych, j) blokady pod koła (kliny) – 2 sztuki. Inne wymagania: a) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, b) atest higieniczny PZH, potwierdzający, że cysterna jest dopuszczona do przewozu, przechowywania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sytuacjach awaryjnych, c) pierwsza rejestracja po stronie wykonawcy-przyczepa zarejestrowana i dopuszczona do ruchu, d) Instrukcja obsługi, eksploatacji i dezynfekcji cysterny oraz węża do napełniania cysterny,		

Lp.	Asortyment	Poglądowe zdjęcie rekomendowany wzór	Dane o asortymencie	Ilość	Uwagi
			e) gwarancja na oferowany beczkowiec powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie: zbiornik na wodę, zawory wlewowo-spuستowe, przyczepa transportowa itd., f) Wykonawca zapewnia rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, g) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji beczkowni i przyczepy, dokona sprawdzenia szczelności zbiornika i wszystkich jego nasad i zaworów, h) Wykonawca przedstawi Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny stwierdzający, że zbiornik do przewożenia wody pitnej został poddany rygorystycznym badaniom i testom, aby upewnić się, że jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i nie wpływa negatywnie na jakość wody, która będzie w nim przewożona i przechowywana, i) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, j) cena dostawy przyczepy do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy.		

Wszystkie produkty muszą spełniać normy dla produktów zgodnie z ich przeznaczeniem, potwierdzone w zależności od wymagań dla danego produktu certyfikatem, odpowiednim atestem lub dokumentem potwierdzającym spełnianie wymaganej normy.

Wszystkie wyposażenie winny być:

1. dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej,
2. posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i zagwarantowania wyrobów dobrej jakości (PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2007) oraz być dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem;

Z up. Burmistrza
mgr inż. Mariusz Gawęł
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej