

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:  
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych 10kV,  
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych 50kV,  
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,  
nałożyć uzgodnione bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploataującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustroju słupów linii (w. inacz) będą musiał być odurowione kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowanymi inwestycjami należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej, przepust z uwzględnieniem zapasowego, w tym przypadku przewodu wychodzącego 0,5m poza jednorazowe wyłączenie. Należy stosować następujące średnice rur osłonowej: dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm, dla kabli 10 kV rury o średnicy minimum 160mm. Kolizje należy wyeliminować. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontroli celu ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nie należy zintensyfikować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopu kontrolnym kable.

Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych TAUROON Dystribucja należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Wykazanie jest ze względu na bezpieczeństwo i mienia, aby przed przystąpieniem do robót ziemnych wystąpić do TAUROON Dystribucja S.A. o nadzór branżowy. Oddział w Będzinie

Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych do TAUROON Dystribucja S.A. oddział w Będzinie. Pod adresem: ul. Małobądzka 141, 44-500 Będzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiadów branżowych w TAUROON Dystribucja S.A. oddział w Będzinie.

Uzgodnia się z uwagą, że dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAUROON Dystribucja S.A., Oddział w Będzinie.

zachować minimalną odległość od urządzeń energetycznych:  
- linii NN - 1m,  
- linii SN - 2m,  
- linii WN - 5m