

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Jaworznie  
ul. Sportowa 10, 43-600 Jaworzno  
tel. 32 398 5163  
gazownia.jaworzno@psgaz.pl

**Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna**  
ul. Unii Europejskiej 10/88  
32-602 Oświęcim

Wasz znak:

Jaworzno, 17.10.2022r.

Nasz znak: PSG.ZA/0160-763-336/2022

Dot.: projektowanej budowy wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi /załączona mapa/.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2022 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej: niskiego ciśnienia DN 100 (stal).

Ponadto na planie zaznaczono orientacyjne rozmieszczenie armatury.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- Studzienki kanalizacyjne należy zlokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu, która wynosi 3 m tj. po 1,5 m po obu stronach osi gazociągu.
- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągiem należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Wszelkie elementy utwardzone nad gazociągiem i w jego strefie kontrolowanej należy wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych.



- W obrębie projektowanej infrastruktury drogowej, oraz chodniki należy zaprojektować z nawierzchni rozbieralnej lub przebudować istniejący gazociąg niskiego ciśnienia tak, aby nie kolidował z projektowaną nawierzchnią asfaltową.
  - Armaturę gazową należy zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi i wyprowadzić do poziomu terenu.
  - Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;
  - W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem należy zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej ścianki gazociągu nie mniejszą niż 1,0 m/odległość poziomą zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.
  - Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
  - Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.
- W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Jaworznie. Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: [gazownia.jaworzno@psgaz.pl](mailto:gazownia.jaworzno@psgaz.pl)
- Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem.

KIEROWNIK  
Gazownia w Jaworznie  
*Izabela Tokarczyk*  
Izabela Tokarczyk – Główna

Załączniki:

- plany (2 szt.)