

**MSK/W/JK/291/2022****Imielin, dnia 19 PAŹ. 2022****Gmina Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin**

**Uzgodnienia branżowego dla inwestycji „Budowa wodociągu
Dotyczy: i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie
wraz z przebudową drogi”.**

Przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią wodociągową oraz kanalizacyjną w/g posiadanych przez nas materiałów. Przez teren lokalizacji proj. przebudowy drogi przebiega stalowa sieć wodociągowa Ø150mm wraz z przyłączami i odejściami. Głębokość ułożenia wodociągu wynosi ok. 1,4 m. Kanalizacja sanitarna to w większości podciśnieniowe rurociągi 110PE umieszczone na głębokości 1,4 – 2,0m. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Istniejącą armaturę na sieci wodociągowej (tj. skrzynki zasuw i hydrantów) należy podnieść do niwelety projektowanego terenu. Zabrania się wysadzania drzew i krzewów na trasie naszych sieci oraz eksploatowanych przez nas przyłączy.

Informujemy również, że warunki dotyczące wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przedmiotowym rejonie zostały już wydane Gminie Imielin.

Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres dwóch lat.

Załączniki :

1. 1 egz. planu syt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PREZES ZARZĄDU*Mirosław Szendera*