

Tychy, dnia 28 marca 2025r.

NS-ZNS.9022.1.7.2025

ORIGINAL

## OPINIA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Grażyny Marszałek działającej jako pełnomocnik Gminy Imielin

### u z g a d n i a m

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych **projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny budowy, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Imielinie wraz z rozbiórką obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją na działkach nr 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155, 3520/112, 3645/155 i 4523/171.**

### U z a s a d n i e n i e

Przedmiotem uzgodnienia jest dokumentacja inwestycji jaka zostanie zrealizowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Imielinie. W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę i przebudowę budynku technicznego, budowę budynku pompowni, budowę fundamentu filtra powietrza złowonnego, rozbiórkę budynku pompowni, rozbiórkę istniejącej wiaty, rozbiórkę istniejących powierzchni utwardzonych, budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej (studnie, rurociągi i sieci międzyobiektywne) oraz budowę nowych i przebudowę istniejących powierzchni utwardzonych.

Przedmiotowe obiekty klasyfikowane są jako obiekty technologiczne bez stałej obsługi. Przewidywane jest jedynie krótkotrwałe przebywanie osób związane z dozorem i konserwacją oraz utrzymaniem porządku. W budynku technicznym zaprojektowano umywalkę do mycia rąk. Zaplecze szatniowo-sanitarne dla pracowników oczyszczalni znajduje się w innym istniejącym budynku.

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Ścieki powstające w nowych obiektach, zostaną włączone do istniejących instalacji technologicznych na terenie oczyszczalni i skierowane na początek cyklu oczyszczania.

Nawiew powietrza do pomieszczeń budynku technicznego i budynku pompowni zostanie zapewniony przez kratki wentylacyjne z żaluzjami, natomiast wywiew mechaniczny realizowany będzie poprzez instalację kanałową kierującą zanieczyszczone powietrze do biofiltra.

Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagania higieniczne i zdrowotne zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 438), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej planu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W TYCHACH

  
lek. med. Grzegorz Gołdynia

zał. projekt

**Otrzymuje:**

1. Pani Grażyna Marszałek - pełnomocnik  
39-200 Dębica, ul. Wielkopolska 23/4
- kopia: ZNS a/a